



Liittymä 607376 siirtyy tähän.
Liittymä suurenee 160A -> 200A.
lk n.3200A

Asiakkaan liittymiskaapeli AX240

Jatko

AX240 n.100m

Tunkataan alitusputki 1x110mm/6m

Vanha AMC120 hylätään.

Uusi kaapeli kytketään lähtöön 1.
Sulake muutos:
Lähtö 1: 160A -> 250A

Heikki Toppilantie 8, Liminka
Liittymän suurennos/siirto

Tomi Hokkanen 13.3.2026
Päivitetty, 12.5.2026. ELTEL / Matero